

[붙임2-1]

학교급식 위생·안전점검표(조리교)



1. 학교 현황

911
353

[학교 관리번호]

전주성심여자고등학교

| 학교명 | 설립별 | 학교장 성명 | 학급 수 | 학생 수 | 교직원수 | 집급식 단위 신고번호 | 급식종사자 현황 | | | | | |
|--------|-----|--------|------|------|------|----------------|--------------------|-------------|-----|----|----|----|
| | | | | | | | 영양 (교)사 (성명) | 조리사 (성명) | 조리원 | | 기타 | 계 |
| | | | | | | | | | 교특 | 자체 | | |
| 전주성심여고 | 사립 | 김영태 | 30 | 1039 | 80 | 제1154호 | 마은영 | 김선숙 | . | 13 | . | 15 |

2. 급식운영 현황

친환경 불리쌀밥, 소고기무국, 깨란찜, 시금치나물, 해물탕, 우동면, 통발새우까스, 김치

| 급식인원 | | | | 주당 급식 일수 | 급식형태 | | 배식방법 | | | 비고 |
|------|------|-----|------|----------------|----------|---------------|------------|----|---------------|-------------|
| 아침 | 점심 | 저녁 | 계 | | 학교 직영 | 위탁구분 (업체명) | 식당 | 교실 | 병행 (식당+교실) | |
| 80 | 1510 | 370 | 1960 | 7 | ○ | () | 좌석수 480 | | | 먹는 물 정수기 |

3. 점검항목 및 내용 : 붙임 점검표와 같음

17.9.17.제6회

4. 점검결과 : (A)등급

| 학교급식 법령 준수사항 | 직전 위생·안전점검 지적사항 개선여부 등 |
|--------------|------------------------|
| | |

5. 지도 권장 사항 및 우수(모범) 사례 및 특이(건의) 사항

| 지도 및 권장사항 | 우수(모범) 사례 및 특이(건의) 사항 |
|---------------|-----------------------|
| 조리실내 바닥 타일 수선 | |

점검일자 : 2017. 10. 26.

점검자 : 소속) 전주교육지원청 직급) 식품 6호 성명) 김윤미 심윤미
 점검자 : 소속) 전주교육지원청 직급) 학교급식점검단 성명)
 확인자 : 소속) 전주성심여고 직급) 영양사 성명) 이은여 이은여
 확인자 : 소속) 전주성심여고 직급) 행정실장 성명) 김춘분 김춘분

학교급식 위생·안전점검 항목별 평점표

(1) 학교급식위생·안전관리기준 준수사항(평가점수 : 점)

◆ 점검 항목 : 22개(적합 3점, 부적합 0점) × 3점 = 66점

| 구분 | 점검항목 | 부적합 기준 (적합 3점, 부적합 0점) | 평점 | 비고 |
|--------|---|--|----|--|
| 시설 관리 | 1. 급식시설·설비, 기구 등에 대한 청소 및 소독계획을 수립·시행하여 항상 청결하게 관리하는지 여부 | 청소·소독계획 미수립 및 청결상태 불량 | 3 | |
| | 2. 냉장·냉동고의 온도, 식기세척기의 최종 행굼수 온도 또는 식기소독보관고의 온도를 기록·관리하는지 여부 | CP1과 CP2 온도를 지속적으로 기록관리 하지 않는 경우 | 3 | |
| | 3. 조리용수로 수돗물이 아닌 지하수를 사용하는 경우 소독 또는 살균하여 사용하는지 여부 | 지하수 소독·살균 미실시, 상수도가 있음에도 지하수 사용 (상수도 사용시 3점) | 3 | |
| 개인 위생 | 4. 식품취급 및 조리작업자는 6개월에 1회 건강진단을 실시하고, 그 기록을 2년간 보관하는지 여부 (다만, 폐결핵검사는 연1회 검사가능) | 식품을 직접 취급하는 자가 기한내 건강진단 미실시, 2년간 기록 미보관 | 3 | 이은영 11.9. 28 김선숙 11.9. 28 고삼순 11.9. 28 손순복 11.9. 28 정주숙 11.9. 28 |
| | 5. 올바른 손 씻기, 소독으로 손에 의한 오염이 일어나지 않도록 하는지 여부 | 손을 씻지 않거나 소독을 아니한 상태에서 조리작업을 하는 경우 | 3 | 신양례 11.9. 28 윤정식 11.9. 28 이명순 11.9. 28 이순덕 11.9. 28 |
| 식재료 관리 | 6. 안전을 위해 시간·온도 관리가 필요한 식품(TCS Food) 여부를 고려하여 식단을 계획하고, 공정관리가 필요한 경우 공정 관리를 철저히 하는지 여부 | CCP1의 올바른 확인 및 CCP2의 공정관리를 실시하지 않았을 경우 | 3 | 이윤숙 11.9. 28 최이선 11.9. 28 최연숙 11.9. 28 최연이 11.9. 28 박승미 11.9. 28 |
| | 7. 식재료 검수시 「학교급식 식재료의 품질관리기준」에 적합한 품질 및 신선도와 수량, 위생상태 등을 확인하여 기록하는지 여부 | 식재료 품질관리 기준에 부적합한 품질 및 수량, 원산지, 제조일 또는 유통기한, 납품온도 등 CCP3의 기록관리가 미흡한 경우 | 3 | 조미라 11.9. 28 |
| 작업 위생 | 8. 식재료나 조리과정에서 교차오염을 방지하기 위하여 칼과 도마, 고무장갑 등 조리기구 및 용기를 용도별 및 조리 전·후로 구분하여 사용하고, 적절히 세척·소독하는지 여부 | CCP4 용도별 및 조리 전·후로 구분하여 사용하지 않고, 세척·소독 미실시 | 3 | |

| 구분 | 점검항목 | 부적합 기준 (적합 3점, 부적합 0점) | 평점 | 비고 |
|---------|---|---|----|------------------------|
| 작업위생 | 9. 식품취급 등의 작업은 바닥으로부터 60cm 이상의 높이에서 실시하여 식품의 오염이 방지되는지 여부? | 60cm이하에서 식품취급(운반 및 오염방지 시설이 설치된 경우는 제외) | 3 | |
| | 10. 조리가 완료된 식품과 세척·소독된 배식기구·용기 등은 교차오염 우려가 있는 기구·용기 또는 식재료 등과 접촉에 의해 오염되지 않도록 관리하는지 여부 | 조리 완료된 식품 및 배식기구 등의 위생적 보관관리 상태가 미흡한 경우 | 3 | |
| | 11. 해동은 냉장해동(10°C 이하), 전자레인지 해동 또는 흐르는 물(21°C 이하)에서 실시하는지 여부 | 냉동식품을 부적절한 방법(실온 방치 등)으로 해동하는 경우 | 3 | |
| | 12. 해동된 식품은 즉시 사용하는지 여부 | 재냉동 및 재사용 여부 | 3 | |
| | 13. 생으로 먹는 채소류, 과일류를 충분히 세척·소독하는지 여부 | CCP4 충분한 세척 및 소독 미실시 | 3 | |
| | 14. 가열조리 식품의 중심부가 74°C(패류는 85°C)이상에서 1분이상 가열되고 있는지 온도계로 확인하고, 그 온도 적정여부를 기록·유지하는지 여부 | CCP4 중심온도 미측정 및 지속적 기록 미실시 | 3 | |
| | 15. 조리가 완료된 식품의 온도와 시간관리를 통하여 미생물 증식이나 독소 생성을 억제하는지 여부 | CCP5 조리가 완료된 음식에 대해 온도 또는 시간관리 미흡 | 3 | |
| 배식 및 검식 | 16. 조리된 음식의 안전한 급식을 위하여 운반 및 배식기구 등을 청결히 관리하여야 하며, 배식중에 운반 및 배식기구 등으로 인하여 오염이 일어나지 않도록 조치하는지 여부 | 운반 및 배식기구 등이 청결하지 않으며 배식 중 교차오염의 우려가 있으나 조치하지 않는 경우 | 3 | |
| | 17. 조리된 식품에 대하여 조리완료 시에 음식의 맛, 온도, 조화(영양적인 균형, 재료의 균형), 이물, 불쾌한 냄새, 조리상태 등을 확인하기 위한 검식을 실시하는지 여부? | 검식을 지속적으로 실시하지 않거나 기록하지 않은 경우 | 3 | |
| 세척 및 소독 | 18. 식기구를 세척·소독 후 배식전까지 위생적으로 보관·관리하는지 여부 | 식기구의 세척, 소독 및 위생적인 보관관리 미흡 | 3 | |
| | 19. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조에 따라 급식시설 방역을 실시하고 방역필증을 비치하는지 여부 | 정기방역을 미실시 한 경우 | 3 | 17. 8. 30 17. 9. 17 |

| 구분 | 점검항목 | 부적합 기준 (적합 3점, 부적합 0점) | 평점 | 비고 |
|-------|--|--|----|---|
| 안전 관리 | 20. 관계규정에 따른 정기안전검사(가스·소방·전기 안전, 보일러·덤웨이터검사 등)를 실시하는지 여부 | 정기 안전검사를 미실시 한 경우 | 3 | PE방 19.10.24 전기 19.10.24 가스 19.5.10 A8 수 |
| | 21. 조리기계·기구의 안전사고 예방을 위하여 안전작동방법 게시 및 교육실시, 관리책임자를 지정, 그 표시를 부착하고 철저히 관리하는지 여부 | 안전사고 예방을 위한 조치(게시, 교육, 지정, 부착 관리)를 모두 하지 않은 경우 | 3 | |
| | 22. 조리장 바닥은 안전사고 방지를 위하여 미끄럼지 않게 관리하는지 여부 | 미끄러운 바닥 미관리 | 3 | |

(2) 학교급식 지도 및 권장사항(평가점수 : 점)

◆ 배점 : 21개 항목 × (1~2점) = 34점

| 구분 | 점검항목 | 점검척도 및 평점 < □예 √표 > | 평점 |
|-------|--|--|----|
| 시설 관리 | 23. 조리장이 일반작업구역과 청결작업 구역으로 구분되어 식품취급작업의 흐름이 교차되지 않는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 전처리실, 차단벽 설치 등으로 일반작업과 청결 작업구역이 구분됨 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 작업구역은 미 구분되나 작업대·세정대 등 분리 사용 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 작업구역 미구분 및 작업대·세정대 등 분리사용 안함 (0점) | / |
| | 24. 조리장의 시설(바닥·벽·천장 등)의 파손 및 고장난 설비·기구의 관리 여부 | 우수 <input type="checkbox"/> 시설 파손 및 고장난 설비·기구 없음 (2점) 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 시설 파손(경미) 또는 고장난 설비·기구 있음(수리의뢰)(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 시설 파손(여러곳) 또는 고장난 설비·기구 방치(0점) | / |
| | 25. 검수장소 및 조리작업장소(작업대·가스대·국솥 등)의 조도 기준 준수 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 검수장소 540Lux, 조리장(작업대·가스대·국솥 등) 220Lux 이상 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 작업공간의 조도가 기준 미달 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 작업공간의 조도가 기준 미달 (0점) | / |
| | 26. 조리장의 후드는 열 및 증기 발생시 즉시 배출되고, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조인지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 열, 증기발생시 즉시 배출되며, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 열, 증기배출이 다소 지연되나, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 배기휀 고장 또는 환기불량 (0점) | 2 |

| 구분 | 점검항목 | 점검척도 및 평점 <□에 V 표> | 평점 |
|-------|--|---|----|
| 시설 관리 | 27. 조리장 내 온도 및 습도를 적정하게 관리하는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 냉·난방기 또는 공기조화시설 등을 갖추어 조리장 온도 및 습도를 적정하게 관리함 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 조리장의 온·습도관리 보통 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 조리장의 온·습도관리 미흡 (0점) | 2 |
| | 28. 식품보관실은 적정하게 설치되어 있으며, 소모품보관실과 분리되어 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 식품보관실은 환풍기 또는 환기창이 설치되어 환기상태 적정, 소모품보관실 별도 설치 또는 공간구획 구분 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 1 |
| | 29. 조리원 전용 회장실이 있으며, 청소와 관리 상태가 양호하고, 출입문이 조리실에 바로 연결하지 않고, 화장실내 환풍기 또는 환기창이 설치되어 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리원 전용화장실이 있을 경우 청소와 관리 상태가 양호하며, 출입문이 조리실에 바로 연결하지 않고, 환풍기 또는 환기창이 설치됨 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 1 |
| | 30. 조리장내 수세시설과 신발소독시설은 적정하게 설치되어 있고 올바르게 사용하는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리장내 수세시설 적정 설치(수량, 위치, 온수, 손잡이는 폐달식 또는 원터치식), 신발소독시설 적정 설치 및 이용 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 2 |
| | 31. 조리장내 쌩크대 등은 배수관이 배수로와 직접 연결되어 바닥을 오염시키지 않도록 조치하고지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 모든 싱크대의 배수관이 배수로와 연결 및 관리상태 양호 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 배수관이 배수로와 연결되지 않았거나 관리상태 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 2 |
| | 32. 조리장, 식품보관실, 식당 등의 방충·방서설비 및 관리상태는 적정한지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 출입문·창문에 모두 설치 및 관리상태 우수 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 출입문·창문에 일부 미설치 또는 관리상태 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 2 |
| | 33. 급수설비의 적정성 및 이를 위생적으로 관리(수도전 위치, 수량 등) 하는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 수도전 충분하여 호스 미사용, 호스가 바닥에 달지 않게 짧게 설치하여 적정 사용 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 1 |
| | 34. 냉동·냉장시설의 적정용량 확보 및 온도유지, 급식품외 보관하는 것은 없는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 적정용량 확보, 온도유지, 온도계 설치, 급식품외 보관하는 것 없음 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 2 |

| 구분 | 점검항목 | 점검척도 및 평점 <□에 V 표> | 평점 |
|--------|--|--|----|
| 개인위생 | 35. 종사자의 개인위생 준수여부 및 건강상태 확인 후 적절히 조치하는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 작업전 건강확인(소화기질환 및 손 상처자), 필요약품 구비 및 적정관리 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 작업전 건강상태 확인(소화기질환 및 손 상처자) 적정조치는 하였으나, 필요약품 구비 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) | 2 |
| | 36. 종사자를 대상으로 위생교육을 정기적으로 실시하는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 종사자에 대한 정기적 교육 실시(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 일부 교육 누락 및 미실시 (0점) | / |
| 배식 | 37. 배식시 위생복장을 적정하게 착용하는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 모든 배식요원이 위생복장(앞치마, 위생모, 마스크 등) 착용 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 미착용 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모두 미착용 (0점) | / |
| 환경위생관리 | 38. 세제·소독제·살충제는 표식을 부착하고, 식품과 분리 보관하여 오염·혼입의 우려가 없는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 표식(구분표시), 식품과 분리보관 하며 오염·혼입의 우려가 없음 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 관리실태 불량 (0점) | 2 |
| | 39. 조리실 내·외부의 쓰레기는 적정 처리하고 주변은 청결하게 관리하고 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리실 내·외부의 쓰레기는 덮개 사용 등 청결 관리 (1점) 보통 <input type="checkbox"/> 덮개 미사용 등 청결관리 일부 미흡 (0.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 관리실태 불량 (0점) | / |
| HACCP | 40. HACCP적용에 대한 자체분석 후 협의를 거쳐서 적절한 개선조치를 취하고 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> HACCP적용에 대한 자체분석 후 적절한 조치 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 자체분석은 실시, 적절한 조치 미흡(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 자체분석 및 개선조치 미이행 (0점) | 2 |
| | 41. CCP확인표를 전원이 올바로 이해하고, 담당자가 적절한 시기에 현장기록을 실시하고 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> CCP 올바로 이해, 담당자 적절한 시기에 현장기록 철저 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> CCP 올바로 이해, 담당자 미지정, 현장기록 미흡 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> CCP 현장기록 미이행 (0점) | 2 |
| 안전관리 | 42. 학교자체에서 1일 위생·안전점검을 실시하고 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 점검실시 및 기록유지 (2점) 미흡 <input type="checkbox"/> 점검미실시 또는 기록 미유지 (0점) | 2 |
| | 43. 학교급식소 위험성 평가 및 균골격계 유해요인조사를 실시하고 위험(유해)요인을 개선하였는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 평가 및 조사 실시, 위험(유해)요인 개선계획 수립 후 개선 완료 또는 대부분 개선 (2점) 보통 <input type="checkbox"/> 평가 및 조사 실시, 위험(유해)요인 개선 계획 수립 또는 일부만 개선 (1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 평가 및 조사 미실시 또는 위험(유해)요인 개선 계획 미수립 (0점) | 2 |

(3) 직전 위생·안전점검 지적사항 개선여부 사항 등

◆ 평가 항목 : 5개 항목(해당 항목 부적합시 감점)

| 평가 항목 | 평가 점검내용 | 평점 | 비고 |
|-----------------|--|----|----|
| 위반·지적사항 이행여부 | 1. 직전 점검 시 학교급식 법령 준수사항 항목중 지적된 사항을 개선하였는지 여부 · 학교급식법령을 위반하여 시정 명령을 받은 이후 시정조치 확인 점검 시까지 정당한 사유 없이 이행하지 않음 (1개 항목 당 감점 10점) | | |
| | 2. 직전 점검 시 지도·권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여부 · 현장지도를 받은 이후 확인평가 시까지 정당한 사유 없이 이행하지 않음(1개 항목 당 감점 5점) · 시설개선 등 예산이 많이 소요되어 교육청과 협의를 거쳐 개선 계획을 수립한 경우는 제외 · 문서로 시정조치 지시(통보) | | |
| | 3. 직전 점검 시 지도·권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하지 않아 문서로 시정조치를 받은 이후에 개선하였는지 여부 · 현장지도 사항에 대한 확인평가 시 이행하지 않아 문서로 통보 받았음에도 정당한 사유 없이 이행하지 않음(1개 항목 당 감점 10점) · 시설개선 등 예산이 많이 소요되어 교육청과 협의를 거쳐 개선 계획을 수립한 경우는 제외 | | |
| | 4. 식품위생관계법령 위반으로 과태료 등 행정처분을 받았는지 여부 · 학교급식 관련 식품위생법, 산업안전보건법 등 관계법령을 위반하여 관할청으로부터 과태료 등 행정처분을 받음(감점 10점) · 지난번 점검 이후의 내역 반영 | | |
| | 5. 학교급식 식중독이 발생하였는지 여부 · 방역당국의 역학조사 결과 식중독 발생원인이 학교인 경우 (감점 10점) · 지난번 점검 이후의 내역 반영 | | |