수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	전주교육지원청			접수일자	2020년 08월 07일
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	K20800221~K20800228	채수일자	2020년 08월 07일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 경기전길 130 (교동, 성심여자고등학교)				
채수방법	지참시료(본인)	검사목적	표본조사	의뢰근거	

2.건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	1층 좌	불검출	0.06	적합	
2	2층 우	불검출	0.13	적합	
3	2층 좌	불검출	0.11	적합	
4	3층 우	불검출	0.11	적합	
5	3층 좌	불검출	0.11	적합	
6	4층 우	불검출	0.12	적합	
7	4층 좌	불검출	0.15	적합	
8	보건실	불검출	0.10	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2020년 08월 12일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]