



시험 성적서

문서번호 : 24-250320-026

시행일자 : 2025년 03월 22 일

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 39 (효자동3가, 전주선화학교)

전주선화학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250317-27
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 03 월 17 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 효 자로 39 (효자동3가, 전주선화학 교)	의뢰자명	전주선화학교	접수일자	2025 년 03 월 17 일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250317-27-01	교무실(본관)	불검출	0.07	적합	
24-250317-27-02	행정실(본관)	불검출	0.07	적합	
24-250317-27-03	교장실(본관)	불검출	0.08	적합	
24-250317-27-04	보건실(본관)	불검출	0.33	적합	
24-250317-27-05	복도(2층)(본관)	불검출	0.07	적합	
24-250317-27-06	초등교무실(본관)	불검출	0.06	적합	
24-250317-27-07	진로전당(본관)	불검출	0.09	적합	
24-250317-27-08	복도(3층)(본관)	불검출	0.06	적합	
24-250317-27-09	특수지도자실(본관)	불검출	0.05	적합	
24-250317-27-10	중등교무실(본관)	불검출	0.08	적합	

기타 주의사항			
확 인	작 성 자		기술책임자
	성명	송미라 송미라	성명 박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 03월 22일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 24-250320-026

시행일자 : 2025년 03월 22 일

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 39 (효자동3가, 전주선화학교)

전주선화학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250317-27
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 03 월 17 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 효 자로 39 (효자동3가, 전주선화학 교)	의뢰자명	전주선화학교	접수일자	2025 년 03 월 17 일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250317-27-11	1층 복도(체험관)	불검출	0.07	적합	
24-250317-27-12	2층 관리실(전공교무실)(체험 관)	불검출	0.09	적합	
24-250317-27-13	2층 제과실습(체험관)	불검출	0.08	적합	
24-250317-27-14	3층 카페테리아(체험관 내부)	불검출	0.05	적합	
24-250317-27-15	1층 제과제방(서관)	불검출	0.06	적합	
24-250317-27-16	2층 조리실(서관)	불검출	0.16	적합	
24-250317-27-17	2층 복도(서관)	불검출	0.06	적합	
24-250317-27-18	3층 복도(서관)	불검출	0.05	적합	
24-250317-27-19	3층 고등교무실(서관)	불검출	0.07	적합	
24-250317-27-20	2층 다용도실(생활관)	불검출	0.08	적합	

기타 주의사항			
확 인	작 성 자		기술책임자
	성명	송미라 송미라	성명 박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 03월 22일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 24-250320-026

시행일자 : 2025년 03월 22 일

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 39 (효자동3가, 전주선화학교)

전주선화학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250317-27
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 03 월 17 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 효 자로 39 (효자동3가, 전주선화학 교)	의뢰자명	전주선화학교	접수일자	2025 년 03 월 17 일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250317-27-21	3층 다용도실(생활관)	불검출	0.10	적합	
24-250317-27-22	급식실	불검출	0.09	적합	
			- 이하여백 -		

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자	품 질 책 임 자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 03월 22일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

