



시험 성적서

문서번호 : 21-2025-2876

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025 년 06 월 18 일

받 음 : 전북특별자치도 전주시 완산구 매곡로 22 (동완산동)

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

전주완산초등학교 귀하

[55097]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	지하수(생활용수)	의뢰근거	지하수법 제20조	접수번호	21-250609-17-01
채수방법	검사자 현장채취 (최하운)	검사목적	정기검사용	채수일시	2025 년 06 월 09 일
채수장소	전북특별자치도 전주시 완산구 매곡로 22	의뢰자명	전주완산초등학교	접수일자	2025 년 06 월 09 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	총대장균군	5,000 MPN/100mL 이하	3
2	수소이온농도지수(pH)	5.8 ~ 8.5	7.6
3	질산성질소	20 mg/L 이하	4.8
4	염소이온	250 mg/L 이하	43.7
5	카드뮴	0.01 mg/L 이하	불검출
6	비소	0.05 mg/L 이하	불검출
7	시안	0.01 mg/L 이하	불검출
8	수은	0.001 mg/L 이하	불검출
9	다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출
10	파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출
11	페놀	0.005 mg/L 이하	불검출
12	납	0.1 mg/L 이하	불검출
13	크롬	0.05 mg/L 이하	불검출
14	벤젠	0.015 mg/L 이하	불검출
15	톨루엔	1.0 mg/L 이하	불검출
16	에틸벤젠	0.45 mg/L 이하	불검출
17	크실렌	0.75 mg/L 이하	불검출
18	1,1,1-트리클로로에탄	0.15 mg/L 이하	불검출
19	트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출
20	테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출

판 정	적합			
수질기준초과 항목	-			
기타 주의사항	-			
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025 년 06 월 18 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

