



시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3539 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-01
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 식당	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.04
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3540 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-02
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 본관2층	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.06
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3541

시행일자 : 2022 년 06 월 29 일

보 내 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)

완산고등학교 귀하

[55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-03
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 본관3층	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.06
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3542 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-04
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 본관4층	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.05
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3543 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-05
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 다미관	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.08
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3544 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-06
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 학생부실	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순 번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.05
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3545 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-07
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 교무실	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.05
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2022-3546 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2022 년 06 월 29 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	시험법	먹는물·수질공정시험법	접수번호	21-220621-01-08
채수방법	검사자 현장채취 (조현상)	검사목적	정기검사용	채수일시	2022 년 06 월 21 일
채수장소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 교장실	의뢰자명	완산고등학교	접수일자	2022 년 06 월 21 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.06
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검 사 책 임 자 송재환 송재환

2022 년 06 월 29 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

