



# 수 질 검 사 성 적 서

## 1. 시료내용

의뢰인	전주우아중학교			접수일자	2023년 12월 07일
시료명	정수기수(수돗물)	접수번호	N21200933~N21200950	채수일자	2023년 12월 07일
채수장소	전라북도 전주시 덕진구 호성로 6 (우아동3가, 전주우아중학교)				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	4분기정기검사	의뢰근거	-

## 2. 건별 수질검사 결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
1	행정실	불검출	0.04	적합	
2	교장실	불검출	0.06	적합	
3	상담실	불검출	0.02	적합	
4	보건실	불검출	0.02	적합	
5	교무실	불검출	0.03	적합	
6	학생부	불검출	0.05	적합	
7	진학실	불검출	0.03	적합	
8	1층 좌	불검출	0.09	적합	
9	1층 우	불검출	0.03	적합	
10	2층 좌	불검출	0.09	적합	
11	2층 우	불검출	0.04	적합	
12	3층 좌	불검출	0.04	적합	
13	3층 우	불검출	0.10	적합	
14	4층 좌	불검출	0.04	적합	
15	4층 우	불검출	0.03	적합	
16	역도실	불검출	0.06	적합	
17	급식실	불검출	0.07	적합	
18	강당	불검출	0.03	적합	
	- 이하없음 -				

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 12월 12일

전북대학교 물환경연구센터장



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]