

1.시료내용


의 뢰 인	전주양현중학교	접수일자	2023년 07월 07일					
시 료 명	정수기수(수돗물)	접수번호	N20700761	채수일자	2023년 07월 07일			
채수장소	전라북도 전주시 덕진구 만성북4길 10 (만성동, 양현중학교)							
채수방법	지참시료	검사목적	3분기정기검사(재검)	의뢰근거	-			

2.건별 수질검사 결과

		검사항목 및 수질기준				
NO	채수지점	총대장균군	탁도	판정	수질기준초과항목	
		불검출/100mL	0.5NTU이하	-		
1	급식소	불검출		적합		
	- 이하없음 -					
					A	
					<u> </u>	

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

2023년 07월 10일



전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443