

'25 상반기 주요 시설 보수 현황

용안초등학교

보수일자	보수내용	집행금액(원)	증빙사진	비고
04. 30.	학교정문 조적 보수 ※ 3.25.강풍피해, 지원청보고, 파손 벽돌 보수, 스텐봉 재설치	2,457,000원		
06. 18.	체육관(어울터) 남측외벽 및 본관 -식당연결 외벽 누수방지 보수 ※ 판넬의 누수부위를 확인하고 보수. 나사, 피스, 이음새 등을 회색 엘바·이음바 보수 후 코킹재 마무리. 벽체 균열, 창틀 실리콘 탈락(훼손) 부분은 표면을 다듬은 후, 내구성(내열성) 실리콘 보수(스카이 차량 동원)	4,455,000원		
07. 18.	식당입구 천정누수 보수 ※ 전선·통신선 다발이 들어오는 벽체 구멍 틈 밀폐. 방수포와 벽체가 만나는 부위 들뜬 부분 밀폐. 연결복도 지붕 들뜬 방수포 부분 공기(에어)를 빼고 밀폐	705,000원		

보수일자	보수내용	집행금액(원)	증빙사진	비고
07. 23.	<p>식당입구 천정누수 하자보수</p> <p>※ 누수 원인 분석에 따른 본관 옥상 부분 추가 작업</p>	하자보수		